

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620075 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т.: 8(343) 312-44-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил
и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание № 123/ 1 /64

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 2

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. № 123 от «06» июля 2020 года, ст. 6,
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период
с 14-00 до 18-00 часов 21 июля 2020 года, с 15-00 до 16-00 часов 29 июля 2020 г. проведена
проверка инспектором ОНД ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО Тарасовым Вячеславом Витальевичем
здания и помещений МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 по адресу: 622915,
Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Коммунаров, 108.

совместно с заведующей Никифоровой Оксаной Валерьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1	Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным	ст.5, 52, ст.54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.08.2021	

	компонентам систем пожарной автоматики; срок эксплуатации технических средств составляет более 10 лет (акт ввода в эксплуатацию АПС и СОУЭ от 2007г.) <i>Провести переоснащение систем противопожарной защиты объекта: применить кабельные линии и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону</i>			
2	Выбор типа огнетушителей на объекте защиты осуществляется без учета их огнетушащих способности, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (установлены ОП-2) <i>Выбор типа огнетушителей осуществить с учетом их огнетушащей способности категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности</i>	п. 465 Правил противопожарного режима в РФ;	01.08.2021	
3	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара: для покрытия полов на путях эвакуации из групповых ячеек применены декоративные отделочные материалы с показателем пожарной опасности КМ 5(G-RU.ПБ33.В.00007) <i>Обеспечить безопасность людей при возникновении пожара: для покрытия полов на путях эвакуации из групповых ячеек применить декоративно отделочные материалы с показателем пожарной опасности не выше КМ 2</i>	табл. 3, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ст. 134, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2021	

4	В коридоре рядом со средней группой расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м <i>Обеспечить в коридоре рядом со средней группой расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников более 0,5 м.</i>	ст. 5, ст. 52, ст. 54, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390;	01.08.2021	
5	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного складского назначения (помещения прачечной, электрощитовой) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <i>Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (помещения прачечной, электрощитовой) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</i>	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.	01.08.2021	
6	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности № 65-232-ТО-160 от 27.06.2014 года согласно требований Приказа МЧС России № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации	ч. 5 ст. 5, ст. 64. Требования к декларации пожарной безопасности Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение № 2 Приказа МЧС России № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» от 16.03.2020 г.		

пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» от 16.03.2020 г. Выполнить декларацию пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» от 16.03.2020 г.		
---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР г. Н.Тагил и ГГО Тарасов В.В.

" 29 " июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Оксана
(подпись)

" 29 " 07 2020 г.



(подпись)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 2 Никифорова Оксана Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99