

Горноуральский городской округ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2

Адрес: 622915 Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Коммунаров
108, телефон, факс (3435)930-560, E-mail: mbdou2.detsad@yandex.ru

План мероприятий по выполнению предписания №123/1/64 от 29.07.2020 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата исполнения
1.	Проведение технического переоснащения систем противопожарной защиты объекта	01.08.2021
2.	Выбор типа огнетушителей осуществить с учетом их огнетушащей способности категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности	01.08.2021
3.	Обеспечить безопасность людей при возникновении пожара: для покрытия полов на путях эвакуации из групповых ячеек применить декоративно отделочные материалы с показателем пожарной опасности не выше КМ 2	01.08.2021
4.	Обеспечить в коридоре рядом со средней группой расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников более 0,5 м	01.08.2021
5.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (помещения прачечной, электрощитовой) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2021
6.	Выполнить декларацию пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" от 16.03.2020 г.	01.08.2021

Заведующая

О.В.Никифорова

